

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

楠久

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.7	H21.11.18	H21.12.7
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回	0.00005		
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回	0.9		
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回	0.08		
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回	0.02		
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回	0.0002		
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.001		
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.001		
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.001		
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回	0.11		
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.002		
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回	0.017		
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.011		
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.004		
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.030		
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.009		
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回	0.001		
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回	0.008		
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.005		
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回	0.03		
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.01		
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回	8.0		
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	12.6	8.0	13.6
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回	41		
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回	91		
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	0.000001		
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	0.000001		
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.005		
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回	0.0005		
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.9	0.9	0.8
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.2	7.1	6.7
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.4	0.4	0.4
	水温	℃			23.5	17.0	14.4

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

有田川3号

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.7	H21.11.16	H21.12.8
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回	0.00005		
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回	0.8		
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回	0.08		
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回	0.02		
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回	0.0002		
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.001		
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.001		
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.001		
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回	0.08		
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.002		
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回	0.013		
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.010		
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.004		
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.0026		
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.009		
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回	0.001		
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回	0.008		
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.005		
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回	0.03		
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.01		
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回	7.9		
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	13.0	9.1	12.9
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回	40		
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回	91		
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	0.000002		
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	0.000001		
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.005		
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回	0.0005		
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.9	1.1	0.8
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.1	7.0	6.9
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.5	0.3	0.25
	水温	℃			23.8	18.4	13.8

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

有田川1号

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.13	H21.11.4	H21.12.7
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回		0.00005	
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回		0.7	
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回		0.08	
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回		0.02	
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回		0.0002	
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.001	
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.001	
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.001	
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回		0.09	
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.002	
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回		0.012	
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.006	
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.004	
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.026	
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.010	
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回		0.001	
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回		0.008	
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.005	
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回		0.03	
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.01	
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回		12.3	
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	9.9	18.5	13.6
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回		57	
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回		114	
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.005	
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回		0.0005	
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.9	1.2	0.7
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	6.8	7.3	6.6
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.45	0.35	0.3
	水温	℃			23.4	20.7	15.5

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

南波多

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.13	H21.11.4	H21.12.9
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回		0.00005	
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回		0.5	
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回		0.08	
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回		0.02	
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回		0.0002	
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.001	
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.001	
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.001	
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回		0.11	
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.003	
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回		0.018	
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.009	
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.005	
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.034	
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.011	
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回		0.001	
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回		0.008	
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.005	
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回		0.03	
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.01	
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回		11.8	
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	10.1	16.9	14.3
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回		52	
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回		117	
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.005	
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回		0.0005	
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.9	1.4	0.7
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.2	7.4	7.0
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.55	0.35	0.3
	水温	℃			23.6	21.0	15.5

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

永山

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.14	H21.11.4	H21.12.8
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回		0.00005	
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回		0.5	
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回		0.11	
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回		0.02	
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回		0.0002	
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.001	
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.001	
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.001	
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回		0.11	
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.002	
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回		0.015	
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.008	
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.004	
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.030	
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.011	
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回		0.001	
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回		0.008	
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.005	
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回		0.03	
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.01	
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回		12.0	
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	10.2	18.1	13.8
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回		56	
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回		116	
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.005	
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回		0.0005	
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.9	1.2	0.8
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.0	7.4	6.9
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.4	0.5	0.2
	水温	℃			21.6	19.3	12.3

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

脇野

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.15	H21.11.18	H21.12.2
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			0.00005
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			1.3
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			0.08
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回			0.02
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.001
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.001
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.001
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			0.10
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.002
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			0.004
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.005
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.003
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.012
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.005
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			0.001
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			0.008
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.005
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			0.03
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.01
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			13.0
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	10.5	7.7	23.1
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			57
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			134
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.005
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			0.0005
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	1.0	0.8	0.7
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.0	7.0	6.9
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.4	0.4	0.35
	水温	℃			21.6	16.7	14.0

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

有田川2号

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.14	H21.11.16	H21.12.2
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			0.00005
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			1.2
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			0.08
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回			0.02
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.001
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.001
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.001
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			0.08
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.002
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			0.005
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.005
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.004
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.015
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.006
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			0.001
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			0.008
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.005
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			0.03
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.01
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			12.2
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	10.0	8.6	22.5
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			50
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			136
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.005
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			0.0005
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	1.0	1.0	0.8
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.0	7.0	6.9
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.2	0.3	0.35
	水温	℃			22.5	19.2	15.4

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

黒川

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.13	H21.11.17	H21.12.2
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			0.00005
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			1.2
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			0.08
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回			0.02
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.001
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.001
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.001
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			0.09
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.002
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			0.006
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.005
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.004
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.017
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.007
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			0.001
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			0.008
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.005
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			0.03
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.01
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			12.6
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	10.4	8.7	22.8
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			49
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			123
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.005
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			0.0005
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.9	1.1	0.8
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	6.9	6.9	7.1
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.6	0.5	0.9
	水温	℃			21.7	17.8	15.6

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

岩谷

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.14	H21.11.16	H21.12.8
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回			
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	10.2	12.6	14.0
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.9	1.2	0.8
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.5	7.4	7.2
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1.1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.5	0.6	0.2
	水温	℃			23.6	19.2	15.6

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

古子(高部) 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.11.18	-
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	16.1	-
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.1	-
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	7.1	-
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1	-
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.1	-
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.3	-
	水温	°C			-	16.1	-

川内 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.15	-	H21.12.7
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	10.2	-	13.3
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	0.9	-	0.7
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.4	-	7.1
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.4	-	0.5
	水温	°C			22.6	-	15.5

野添 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.15	-	H21.12.7
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	10.5	-	13.9
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	0.9	-	0.9
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.4	-	7.1
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.3	-	0.1
	水温	°C			19.4	-	11.7

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

原屋敷高部 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.13	-	H21.12.9
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	10.2	-	14.2
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	0.9	-	0.7
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.4	-	7.0
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.1	-	0.3
	水温	°C			21.0	-	13.6

古川 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.11.17	-
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	11.8	-
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.2	-
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	7.3	-
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1	-
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.1	-
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.3	-
	水温	°C			-	17.7	-

畑川内 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.13	-	H21.12.9
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	10.4	-	13.5
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	1.1	-	0.7
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.8	-	7.5
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.9	-	0.25
	水温	°C			20.0	-	10.7

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

福母 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.11.18	-
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	8.3	-
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	0.9	-
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	7.1	-
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1	-
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.1	-
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.4	-
	水温	°C			-	17.2	-

永山低部 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.14	-	H21.12.9
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	10.5	-	13.7
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	0.9	-	0.7
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.5	-	7.1
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		1.3	-	0.3
	水温	°C			22.4	-	13.6

平山 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.11.17	-
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	11.5	-
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.1	-
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	8.5	-
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1.9	-
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.1	-
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.45	-
	水温	°C			-	21.1	-

上水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

大川内山 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.11.16	-
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	11.5	-
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.2	-
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	7.3	-
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1	-
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.1	-
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.25	-
	水温	°C			-	17.9	-

椿原 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.13	-	H21.12.7
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	10.4	-	12.0
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	0.9	-	0.8
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.4	-	7.1
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.6	-	0.3
	水温	°C			22.3	-	13.6

干潟 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.11.17	-
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	12.9	-
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.1	-
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	7.8	-
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1.6	-
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.125	-
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.1	-
	水温	°C			-	19.6	-